

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180606

Výrobek: Kabelové oheň nešifíci, ohniodolné spojky a koncovky

Typ: 1-SVS-R, 1-SVS-V, 1-KSS-R, 1-KSS-V

Jmenovité hodnoty: 0,6/1 kV

Objednatel: KAMAT spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

Výrobce: KAMAT spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

Výrobní místo: KAMAT spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 801745-01/01 ze dne: 21.08.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60754-2:15, ČSN EN 61034-1:06+A1:14, ČSN EN 61034-2:06+A1:14, ČSN EN 60332-3-10:10,
ČSN EN 60332-3-22:10, ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331-21:01

Jiné údaje: TPV 010/06

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 801745 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.08.2021

29.08.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



801745-01